

Strukturmerkmale des Gasversorgungsnetzes der Netzwerke Saarlouis GmbH gem. § 23c Abs. 4 EnWG zum 31.12.2024

1. Länge des Gasleitungsnetzes in km	
Hochdruck ohne Hausanschlussleitungen	1,92
Mitteldruck ohne Hausanschlussleitungen	45,05
Niederdruck ohne Hausanschlussleitungen	100,43
Gesamtlänge ohne Hausanschlussleitungen	147,40
Hochdruck Hausanschlussleitungen	0,00
Mitteldruck Hausanschlussleitungen	8,50
Niederdruck Hausanschlussleitungen	50,40
Gesamtlänge Hausanschlussleitungen	58,90
Gesamtlänge Gasleitungsnetz mit Hausanschlussleitungen	353,65
2. Länge des Gasleitungsnetzes der Hochdruckebene in km	
Hochdrucknetz in Leitungsdurchmesserklasse F (DN 100 ≤ x < 200)	1,91
Hochdrucknetz in Leitungsdurchmesserklasse G (DN x < 100)	0,01
3. Entnommene Jahresarbeit in MWh	
Entnommene Jahresarbeit durch Weiterverteiler und Letztverbraucher	213.229
4. Anzahl der Ausspeisepunkte (eingangsseitiger Druck)	
Ausspeisepunkte im Hochdrucknetz	4
Ausspeisepunkte im Mitteldrucknetz	642
Ausspeisepunkte im Niederdrucknetz	5.066
5. Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW	
Jahreshöchstlast	63,72
Datum der Jahreshöchstlast	12.01.2024
Zeitpunkt der Jahreshöchstlast	07:00:00