

**Strukturmerkmale des Stromversorgungsnetzes der
Netzwerke Saarlouis GmbH gem. § 23c Abs. 1 EnWG
zum 31.12.2023**

1. Stromkreislänge in km		
Kabel MS		170,47
Kabel NS		387,04
Freileitung MS		1,97
Freileitung NS		153,71
2. Installierte Leistung der Umspannebene in MVA		
HS/MS		96,00
MS/NS		110,77
3. Entnommene Jahresarbeit je Netzebene in kWh		
MS		
MS/NS	Die benötigten Daten liegen nicht fristgerecht vor	
NS	und werden zeitnah nachgereicht.	
4. Anzahl der Entnahmestellen je Netzebene		
MS		329
MS/NS		260
NS		26.183
4a. Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in Niederspannung		2
4b. Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen		2
4c. Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont		
MS - größer 3 Monate		
MS - größer 6 Monate	Die benötigten Daten liegen nicht fristgerecht vor	
NS - größer 3 Monate	und werden zeitnah nachgereicht.	
NS - größer 6 Monate		
4d. Abgeschlossene Vereinbarungen nach §14a Abs. 1 S. 1 EnWG		0
5. Einwohnerzahl im Netzgebiet		36.791
6. Versorgte Fläche in km²		18,90
7. Geografische Fläche in km²		43,30
8. Anzahl der RLM-Entnahmestellen		
RLM-Entnahmestellen		161
Sonstige Entnahmestellen		26.611
9. Grundzuständiger Messstellenbetreiber	Netzwerke Saarlouis GmbH	