

**Strukturmerkmale des Stromversorgungsnetzes der  
Netzwerke Saarlouis GmbH gem. § 23c Abs. 1 EnWG  
zum 31.12.2023**

<b>1. Stromkreislänge in km</b>		
Kabel MS		170,47
Kabel NS		387,04
Freileitung MS		1,97
Freileitung NS		153,71
<b>2. Installierte Leistung der Umspannebene in MVA</b>		
HS/MS		96,00
MS/NS		110,77
<b>3. Entnommene Jahresarbeit je Netzebene in kWh</b>		
MS		111.508.196
MS/NS		8.376.196
NS		81.969.458
<b>4. Anzahl der Entnahmestellen je Netzebene</b>		
MS		329
MS/NS		260
NS		26.183
<b>4a. Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in Niederspannung</b>		2
<b>4b. Entnahmestellen mit intelligenten Messsystemen</b>		2
<b>4c. Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont</b>		
MS - größer 3 Monate		
MS - größer 6 Monate	Die benötigten Daten liegen nicht fristgerecht vor	
NS - größer 3 Monate	und werden zeitnah nachgereicht.	
NS - größer 6 Monate		
<b>4d. Abgeschlossene Vereinbarungen nach §14a Abs. 1 S. 1 EnWG</b>		0
<b>5. Einwohnerzahl im Netzgebiet</b>		36.791
<b>6. Versorgte Fläche in km<sup>2</sup></b>		18,90
<b>7. Geografische Fläche in km<sup>2</sup></b>		43,30
<b>8. Anzahl der RLM-Entnahmestellen</b>		
RLM-Entnahmestellen		161
Sonstige Entnahmestellen		26.611
<b>9. Grundzuständiger Messstellenbetreiber</b>	Netzwerke Saarlouis GmbH	